

Tryggleik og beredskap i vassforsyninga

Fagsamling 31 mars - 1 april i Førde

Deltaking

- 22 kommunar i fylket er representerte
- Føredragshaldarar frå Mattilsyn, Folkehelseinstituttet, rådgjevarar og leverandørar
- Meir enn 50 deltakarar

Praktiske opplysningar

- Kvar einskild møtedeltakar/kommune gjer opp med hotellet
- Har i utgangspunktet føresett at dei som ikkje bur på hotellet, ikkje blir med på middag i kveld. MEN eg håper at flest mogleg har høve til dette- gi meg i så fall ei melding om dette

Tema for dagen

Vassbehandling og hygieniske barrierar

- Kravet til hygieniske barrierar har blitt innskjerpa dei siste åra. Giardia episoden i Bergen hausten 2004 var nok ein medvirkande årsak til dette.
- *”..... vannkilden kan anses å ha akseptabel hygienisk barriere m.h.p fekal forurensing dersom man i råvannet bare har sporadiske funn av parasitter av typen Giardia eller Crytosporidium i antall på 1 eller mindre pr 10 liter. Likeledes kan sporadiske funn av termostabile koliforme bakterier i et antall på 3 pr 100 ml aksepteres.....*